

博州蒙医医院迁建信息化项目的澄清公告

一、项目基本情况

原公告的采购文件编号：BZGK2025004 号

原公告的采购项目名称：博州蒙医医院迁建信息化项目

首次公告日期：2025 年 03 月 12 日

二、更正信息

更正事项：项目名称/采购参数

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	项目名称	网页公告：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院信息化项目 公开招标文件：博州蒙医医院迁建信息化项目	统一：博州蒙医医院迁建信息化项目
2	第三部分采购需求及商务要求第一章采购需求及技术参数（四）项目参数《博州蒙医医院新址机房建设》	市电配电柜： 1、MCCB 单路市电输入（120A/3P），C 级防雷； 2、UPS 输入（C80A/3P），带锁维护旁路（C80A/3P），UPS 输出（C80A/4P），空调及照明配电（4*D40A/3P+3*C32A/1P），IT 配电（市电）（20*C16A/1P），IT 配电（UPS）（20*C16A/1P）； 3、开关器件选用良信品牌。	1、MCCB 单路市电输入（120A/3P），C 级防雷； 2、UPS 输入（C80A/3P），带锁维护旁路（C80A/3P），UPS 输出（C80A/4P），空调及照明配电（4*D40A/3P+3*C32A/1P），IT 配电（市电）（20*C16A/1P），IT 配电（UPS）（20*C16A/1P）；
3	第三部分采购需求及商务要求第一章采购需求及技术参数《项目参数《会	名称/型号：86 寸智能交互平板	名称/型号：98 寸智能交互平板

议室显示 屏 98 寸智 能交互平 板》		
-------------------------------	--	--

更正日期：2025 年 03 月 28 日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

联系方式：13779013313

采购代理机构信息

名 称：博州政府采购中心

地 址：新疆博乐市锦绣路 6 号，州市行政服务中心三楼

项目联系方式

项目联系人：奥尔曼

电 话：13779013313

关于“博州蒙医医院迁建信息化项目”变更 部分内容的情况说明

我院于 2025 年 3 月 25 日收到相关质疑，对招标文件进行检查后，虽然参数我方不认为存在问题，但是发现有些部分存在不合理情况。一是网页公告为“博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院迁建信息化项目”，招标文件中为“博州蒙医医院迁建信息化项目”，现统一变更为“博州蒙医医院迁建信息化项目”；二是相关方质疑第三部分采购需求及商务要求第一章采购需求及技术参数，（四）项目参数《博州蒙医医院新址机房建设》中的“良信品牌”有指向性，我院原本意思为“拥有良好信用的品牌”，经过核实后发现确实有一家叫“良信”的插座开关品牌，现需将这一条删除，以免造成误会；三是在采购需求及商务要求第一章采购需求及技术参数中，（四）项目参数《会议室显示屏 98 寸智能交互平板》中，参数写成了 86 寸，现需变更为 98 寸保持一致。特此说明。

博州蒙医医院

2025 年 3 月 28 日