



图例：

- 电缆井
- 新建电缆管道
- 已建电缆管道

- 注：1. 图中所有管径均为内径，管径内径详见平面图，管道埋深大于0.8m。
2. 图中设计与现场不符时应及时联系设计单位协调处理。
3. 过路处不符合管径埋设深度要求的可采用套接钢管。
4. 管径及管径做法可参见《电缆敷设》D101-1~7、《电力电缆设计与安装》07SD101-8或镇江市供电公司管井通用图纸做法。
5. 各管体的进出线管径（图中的SC管）详见原单位设计图纸，本设计仅为示意。
6. 各管体的进出线管径详见配电房设计图纸，本设计仅为示意。
7. 因电缆井与下沉式绿化冲突，本图已根据海绵及管线综合图纸调整电缆井的位置，图中不能调整的电缆井由海绵及管线综合设计单位调整下沉式绿化位置。
8. 本图需与管线综合图纸配合施工，具体管线的定位详见管线综合图纸。
9. 电管与各种管径之间平行最小净距为1m，交叉最小净距0.5m。

停车场及北固图书馆室外强电管道平面图 1:300

建设单位	江苏大学附属医院	工程名称	江苏大学附属医院北固图书馆周边道路室外道路管网工程	审 定	工程负责人	专业负责人	审 核	校 对	设 计	制 图	设计编号	工程编号	图纸编号	日 期
设计单位	江苏中森建筑设计有限公司	图 名	停车场及北固图书馆室外强电管道平面图								S-2025	01	电施 -6/7	2025.02