

图例：

- 电缆井
— 新建弱电管道

- 注：1、图中所有管径均为内径，管道内径详见平面图，管道埋深大于0.8m。
2、图中设计与现场不符合处应及时联系设计单位协调处理。
3、过路处不符合管径敷设深度要求的可采用热镀锌钢管。
4、管径敷设及手井做法可参见《电缆敷设》D101-1~7、《电力电缆设计与安装》07SD101-8
或镇江供电公司管井通用图做法。
5、各单体的进出线管径（图中的SC管）详见原单体设计图纸，本设计仅为示意。
6、各单体的进出线管井详见配电房设计图纸，本设计仅为示意。
7、因电缆井与下沉式绿地冲突，本图已根据海堤及管线综合图调整电缆井的位置，图中不能调整的电井应由
海堤及管线综合设计单位调整下沉式绿地位置。
8、本图需与管线综合图配合施工，具体管线的定位详见管线综合图。
9、电管与各种管线之间平行最小净距为1m，交叉最小净距0.5m。

停车场及北固图书馆室外弱电平面图 1:300

建设单位	江苏大学附属医院	工程名称	江苏大学附属医院北固图书馆周边道路室外道路管网工程	审 定	工程负责人	专业负责人	审 核	校 对	设 计	制 图	设计编号	工程编号	图纸编号	日 期
设计单位	江苏中森建筑设计有限公司	图 名	停车场及北固图书馆室外弱电平面图								S-2025	01	电施 -7/7	2025.02