

龙口市公安局公安局下丁家派出所空调采购
补遗书

SDGP370681000202502000035

NO. 01

各供应商：

现对本项目调整如下：

1、采购内容及要求

序号	产品名称	参数	单位	数量	节能产品 政府采购 品目清单	环保产品 政府采购 品目清单
1	室外机	△制冷量：≥18kW， ▲制热量：≥19kW， ▲功耗：≥4.85kW， △噪音：≤50dB	台	1	是	是
2	室外机	△制冷量：≥61.5kW， ▲制热量：≥69kW， ▲功耗：≥20.37kW， 噪音：≤63dB	台	1	是	是
3	室外机 (核心产 品)	△制冷量：≥68kW， ▲制热量：≥73kW， ▲功耗：≥24.98kW， △噪音：≤63.5dB	台	3	是	是
4	室内机	△制冷量：≥4.5kW，	台	2	是	是

		▲制热量：≥5kW， ▲功耗：≥0.03kW； △安装方式：嵌入安装				
5	室内机	△制冷量：≥4.5kW， ▲制热量：≥5.6kW， ▲功耗：≥0.14kW； 安装方式：嵌入安装	台	2	是	是
6	室内机	△制冷量：≥5kW， ▲制热量：≥6.3kW， ▲功耗：≥0.03kW； 安装方式：嵌入安装	台	2	是	是
7	室内机	△制冷量：≥4.5kW， ▲制热量：≥5.6kW， ▲功耗：≥0.14kW； △安装方式：吊顶安装	台	10	是	是
8	室内机	△制冷量：≥3.2kW， ▲制热量：≥3.6kW， ▲功耗：≥0.11kW； 安装方式：吊顶安装	台	11	是	是
9	室内机	△制冷量：≥3.6kW， ▲制热量：≥4kW， ▲功耗：≥0.11kW； △安装方式：吊顶安装	台	30	是	是
10	室内机	△制冷量：≥7.1kW， ▲制热量：≥8.0kW， ▲功耗：≥0.15kW；	台	1	是	是

		安装方式：吊顶安装				
--	--	-----------	--	--	--	--

调整为：

1、采购内容及要求

序号	产品名称	参数	单位	数量	节能产品 政府采购 品目清单	环保产品 政府采购 品目清单
1	室外机	△制冷量：≥18kW， ▲制热量：≥19kW， ▲功耗：≤4.85kW， △噪音：≤50dB	台	1	是	是
2	室外机	△制冷量：≥61.5kW， ▲制热量：≥69kW， ▲功耗：≤20.37kW， 噪音：≤63dB	台	1	是	是
3	室外机 (核心产品)	△制冷量：≥68kW， ▲制热量：≥73kW， ▲功耗：≤24.98kW， △噪音：≤63.5dB	台	3	是	是
4	室内机	△制冷量：≥4.5kW， ▲制热量：≥5kW， ▲功耗：≤0.03kW； △安装方式：嵌入安装	台	2	是	是
5	室内机	△制冷量：≥4.5kW， ▲制热量：≥5.6kW， ▲功耗：≤0.14kW； 安装方式：嵌入安装	台	2	是	是

6	室内机	△制冷量：≥5kW， ▲制热量：≥6.3kW， ▲功耗：≤0.03kW； 安装方式：嵌入安装	台	2	是	是
7	室内机	△制冷量：≥4.5kW， ▲制热量：≥5.6kW， ▲功耗：≤0.14kW； △安装方式：吊顶安装	台	10	是	是
8	室内机	△制冷量：≥3.2kW， ▲制热量：≥3.6kW， ▲功耗：≤0.11kW； 安装方式：吊顶安装	台	11	是	是
9	室内机	△制冷量：≥3.6kW， ▲制热量：≥4kW， ▲功耗：≤0.11kW； △安装方式：吊顶安装	台	30	是	是
10	室内机	△制冷量：≥7.1kW， ▲制热量：≥8.0kW， ▲功耗：≤0.15kW； 安装方式：吊顶安装	台	1	是	是

注：本补遗书 01 与原磋商文件不一致的，以本补遗书 01 为准。

龙口市公安局

龙口市嘉德工程项目管理有限公司

2025 年 4 月 3 日